Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельно-проводниковая продукция							
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, сеч. 4х240 мм²	АПвБбШв-4х240 ГОСТ 16442-80		ОАО "Электрокабель" Кальчугинский завод	м	2073		2032+2%
	Муфта концевая	4ПКВНтп-1 (150/240)		Прогресс	шт.	24		
	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый	УКПт-130/28		КВТ	шт	26		
	Кабель силовой сеч. 4х10 мм² 1,0 кВ	АВБбШв 4х10 мм² ГОСТ 16442-80		ОАО "Электрокабель" Кальчугинский завод	м	179		175+2%
	Муфта концевая	4ПКВНтп-1 (10-25)		Прогресс	шт.	2		
	Трубы							
	Труба двустенная гофрированная ПНД Ø110	ТУ 2248-015-47022248-2006	121911100	DKC	м	1808		
	Муфта соединительная для двустенной трубы Ø110		015110	DKC	шт	20		
	Лента сигнальная	ЛСЭ 600		Славпром	м	278		
	Лента сигнальная	ЛСЭ 150		Славпром	м	140		
	Песок	ГОСТ 8736-93			м³	6,75		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Волошина			
Разраб.		Андриечко			
Н.контр.		Волошина			

47-ЭС.С

Жилой комплекс с автостоянкой открытого типа
по ул. им. Владимира Петровского, 4а, в г. Волгограде.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования

ООО фирма"КОМ-БИЛДИНГ"